

簡易評価型プロポーザルに関する質問回答書

令和6年9月13日

シティホールプラザ「アオーレ長岡」管理業務に関する質問に対する回答は以下のとおりです。

No.	頁など	質問	回答
1	見積書様式第3号 2. 建築・設備管理業務 3) 環境衛生管理業務	「簡易専用水道検査」「雑用水レジオネラ検査」の項目がありませんが、新たに項目を追加してもよろしいでしょうか。	様式の変更は認めません。様式に定められている項目内で見積書を作成してください。
2	募集要項 P. 64 駐車場管理業務②イ	「使用者から使用料を収納した場合において、使用者から求めがあったときは、領収書を交付する。」とあるが、現在精算機にて領収書を交付しているが、運用方法に変更はあるか。	使用者から求めがあったときに、領収書が交付できる体制であるため、運用方法（交付方法）に変更はありません。
3	募集要項 P. 64 駐車場管理業務④ 図表 4 ④	08:30～18:00の管理員がいるが、現在の利用状況を鑑みて09:30～19:00のように、時間数は変更せず、勤務開始、終了時間を変更することは可能か。	駐車場管理運営に支障が出ない範囲で、開始時間および終了時間の変更は可とします。（時間数の変更は要協議）