

1 「道の駅周辺」「源泉地周辺」に関わらず必要となる
 共通の初期投資額（概算）

（単位：千円）

	内 容	初期投資額
1	源泉設備工事費 （レジオネラ菌対策工事費を含む）	40,000
2	貯湯機	7,000
	合計	47,000

2 道の駅周辺に建物を整備することによって必要となる
 初期投資額等（概算）の比較

温泉パイプラインを敷設することによる初期投資及びコストを比較したものです。

		道の駅周辺	源泉地周辺
1	パイプライン 敷設工事費	約1億円	0
2	貯湯機 （2台目）	700万円	0
3	維持管理費 （パイプライン内に 投与するレジオネラ 対策の薬剤費）	1ヶ月あたり約20万円×12か月 ＝約240万円	0

※源泉地に建物をつくることによってコスト等が増える要素はありません。